

臺北市萬華區新和國民小學 115 學年度非作息時間冷氣費收費標準

115 年 9 月 7 日行政會議通過

一、依據

依審計處 115 年度查核意見，針對本校非作息時間冷氣使用之電費及設備維護費，重新研議收費方式，並依「臺北市公立國民中小學校園場地開放使用收費基準」相關規定辦理。

二、收費原則

- (一) 本校於非作息時間開放場地供校內外人員使用時，冷氣費依各空間冷氣設備之冷房能力換算冷凍噸數 (RT)，並依每噸每小時新臺幣 12 元計收。
- (二) 冷氣費以實際使用時數計算；未使用冷氣者，不予收取冷氣費。
- (三) 低收入戶及中低收入戶學生之冷氣使用費，由本校相關預算支應，不向學生收取。

三、各空間冷氣收費標準

(一) 一般教室

每間教室設置 2 部冷氣機。

每部冷氣機冷房能力為 7.2kW。

1RT (冷凍噸) = 3.517kW。

每間教室冷房能力換算： $7.2\text{kW} \times 2 \div 3.517\text{kW/RT} = \text{約 } 4.09\text{RT}$ 。

依每 RT 每小時 12 元計算： $4.09\text{RT} \times 12 \text{ 元} = \text{每小時 } 49.08 \text{ 元}$ 。

因此，一般教室非作息時間冷氣費以每間每小時 49 元計收。

(二) 桌球室

設置 1 部冰水主機。

冰水主機冷房能力為 140kW。

1RT (冷凍噸) = 3.517kW。

冷房能力換算： $140\text{kW} \div 3.517\text{kW/RT} = \text{約 } 39.80\text{RT}$ 。

依每 RT 每小時 12 元計算： $39.80\text{RT} \times 12 \text{ 元} = \text{每小時 } 477.60 \text{ 元}$ 。

因此，桌球室非作息時間冷氣費以每小時 477 元計收。

(三) 活動中心

設置 1 部冰水主機。

冰水主機冷房能力為 430kW。

1RT (冷凍噸) = 3.517kW。

冷房能力換算： $430\text{kW} \div 3.517\text{kW/RT} = \text{約 } 122.26\text{RT}$ 。

依每 RT 每小時 12 元計算： $122.26\text{RT} \times 12 \text{元} = \text{每小時 } 1,467.12 \text{元}$ 。

因此，活動中心非作息時間冷氣費以每小時 1,467 元計收。

四、收費彙整表

使用空間	冷房能力	換算冷凍噸數	噸/時 收費	非作息時間冷氣費
一般教室	7.2KW × 2 部	約 4.09RT	12 元	49 元/小時
桌球室	140KW	約 39.80RT	12 元	477 元/小時
活動中心 (綜合球場)	430KW	約 122.26RT	12 元	1,467 元/小時

五、實施方式

- (一) 本收費標準適用於本校 115 學年度非作息時間之場地冷氣使用。
- (二) 非作息時間校內學生團隊如有冷氣使用需求，應依本標準繳納冷氣費。
- (三) 實際收費如遇冷氣設備更新、冷房能力調整或上級機關相關收費基準修正，得依實際情形檢討修正。
- (四) 本標準經校長核定後實施，修正時亦同。